

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту
Новобасанської сільської ради(назва організації, що затверджує)
начальник відділуВ.М. Ралко
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ №2**на капітальний ремонт блискавкозахист, заземлення**

Умови виконання робіт застосовано $k=1,2$ до норм витрат труда робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах та керуванні машин та механізмів і часу експлуатації машин та механізмів для урахування впливу умов виконання робіт (п.1, Додаток Б, ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012)

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
Розділ №1. Система блискавкозахисту				
1	Монтаж блискавковідводів	шт	4	
2	Блискавкоприймач кониковий 1,5м M10/26	шт	2	
3	Блискавкоприймач кониковий 1,0 м M10/26	шт	2	
4	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	м	72,6	
5	Дріт алюмінієвий для блискавкозахисту W-08/AL, діаметром 8 мм	мп	74,1	
6	Злучник дроту універсальний С-011	шт	6	
7	Злучник контрольний С-032	шт	4	
8	Зажим для дроту до ринви С-061	шт	4	
9	Тримач дроту NIRO Н-021	шт	9	
10	Тримач дроту NIRO Н-042	шт	46	
11	Тримач дроту металевий FLIP з дюбелем А=240 мм Н-034	шт	7	
12	Труба монтажна по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	10	
13	Труба монтажна термостійка для блискавкозахисту 20/12 К-201	м	10	
14	Затискач UD-20 для труби 20/12 К-203	шт	10	
15	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	4	
16	Коробка для фасадного контрольного з'єднання К-681	шт	4	
17	Шуруп з дюбелем розпірним К-904	шт	8	
18	Антикорозійна паста (технічний вазелін), 0,5 кг К-950	шт	1	
Розділ №2. Заземлення				
19	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунту 1	м3	6,3	
20	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	6,3	
21	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 100 мм2	м	18	
22	Полоса оцинкована 25x4 мм W-25x4/ST	мп	18,4	
23	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16мм	шт	8	
24	Стержень уземлення діаметром 16 мм	мп	32,6	
25	Тримач полоси металевий FLIP Н-037	шт	4	
26	Антикорозійна стрічка 10 м G-115	шт	1	
27	Пристрої, що заземлюють. Визначення питомого опору ґрунту	Вимір.	4	

Склад

І.О. Ряжечкін

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]